

WPL 19 I

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 235193

Bei einer Modernisierung mit der WPL 19 I bei zweistelligen Minusgraden ganzjährig eine hohe Systemtemperatur. Dies gewährleistet einen hohen Warmwasserkomfort.

So gut wie maßgeschneidert.

Die WPL 19 I zur Innenaufstellung erfüllt exzellent die Anforderungen modernisierter Ein- und Zweifamilienhäuser. Die Innenaufstellung mit schalloptimierten Luftschläuchen erlaubt den Betrieb selbst bei dichter Bebauung.



Die wichtigsten Merkmale

Innenaufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen

Exzellente Energieeffizienz durch moderne Invertertechnik

Minimale Schallemissionen plus besonders leiser Nachtmodus: Silentmode

Hohe Vorlauftemperatur (+65 °C) für erstklassigen Warmwasserkomfort

Optional per Smartphone steuerbar



Typ	WPL 19 I	WPL 24 I
Bestell-Nr.	235193	235194
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	7,41 kW	9,04 kW
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	9,91 kW	13,45 kW
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)	3,32	3
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)	4,12	4

Technische Daten

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55	A++	A++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W35	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55	A++	A++
SCOP (EN 14825)	4,6	4,575
Schallleistungspegel (EN 12102)	54 dB(A)	54 dB(A)
Schallleistungspegel Luftein-/austritt (EN 12102)	46/48 dB(A)	47/49 dB(A)
Nennspannung Verdichter	400 V	400 V
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	400 V	400 V
Nennspannung Steuerung	230 V	230 V
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	65 °C	65 °C
Höhe (Innenaufstellung)	1182 mm	1182 mm
Breite (Innenaufstellung)	800 mm	800 mm
Tiefe (Innenaufstellung)	1240 mm	1240 mm
Gewicht (Grundgerät)	201 kg	201 kg
Verkleidungen im Lieferumfang	x	x
Kompaktes Luftführungsmodul im Lieferumfang	-	-

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

Unsere Ansprechpartner

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.